

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISÍ

**z vykurovania Veľkokapacitnej koksárenskej batérie (VKB) č. 3 v DZ Koksovňa, Vstupný areál U.S.Steel
Košice s.r.o., Košice**

Názov akreditovaného skúšobného laboratória /
oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a)
zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov:

EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
Kukučínova 23, 040 01 Košice
IČO: 35 957 239

Číslo správy: **03/348/2018**

Dátum : 9. 1. 2019

Prevádzkovateľ: **U.S.Steel Košice, s.r.o.**
IČO: 36 199 222

Sídlo: Vstupný areál U.S. Steel
Košice, s.r.o., 044 54 Košice

Miesto / lokalita: Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice

Druh oprávneného
merania:

Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit a hodnoty súvisiacej stavovej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený reprezentatívny individuálny emisný faktor a reprezentatívny hmotnostný tok, s ktorého použitím sa vypočítava vypúšťané množstvo emisií podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Objednávka: Zmluva o kontrolnej činnosti č.
AG107FG0022, Dodatok č. 7

Dátum : 27.9.2017

Deň oprávneného
merania: **13.11.2018**

Osoba zodpovedná za technickú stránku
merania (vedúci technik) podľa § 20 ods. 3
zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších
predpisov:

Ing. **Igor Nemčok**, rok narodenia 1971
rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č.
20977/2016 zo dňa 18.04.2016

Správa obsahuje **7 strán**
6 príloh

Účel
oprávneného
merania:

1. Prvé oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu (EL) pre TZL z technologického zariadenia podľa § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z. a podľa integrovaného povolenia SIŽP OIŽP Košice č. 3292-3884/2016/Haj570021306/Z23 zo dňa 15.2.2016.

2. Periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného EL pre SO₂, NO_x z technologického zariadenia podľa § 8 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z. a podľa integrovaného povolenia SIŽP OIŽP Košice č. 3292-3884/2016/Haj570021306/Z23 zo dňa 15.2.2016.

3. Periodické oprávnené meranie reprezentatívneho individuálneho emisného faktora (IEF) pre TZL, NO_x, CO a reprezentatívneho hmotnostného toku (RHT) pre VOC podľa § 3 ods. 5 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z. za účelom zistenia množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok.

SÚHRN

Prevádzka:	DZ Koksovňa, Vstupný areál U.S. Steel, 044 54 Košice VAR PCZ: 0301100
Čas prevádzky:	prevádzka: 24 h/deň, 7 dní/týždeň technológia: emisne jednorežimová, diskontinuálna emisne ustálená (maximálne emisie pri prevádzke na menovitú kapacitu)
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:	VKB 3
Merané zložky:	VOC, TZL, SO ₂ , NO _x , CO
Výsledky merania a EL:	hmotnostná koncentrácia zložky v odpadovom plyne (OP) v mg/m ³
Číslo zdroja/zariadenia vzniku emisií:	VKB3 – blok AB, vykurovanie zmesným plynom - komín č. 130

Výsledky oprávneného merania:

tab. č. 1 – Súhrnný prehľad hodnôt emisných veličín

Meraná zložka	N ³⁾	Priemerná hodnota (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Maximálna hodnota (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Emisný limit (koncentrácia) [mg/m ³] ¹⁾	Režim s najvyššími emisiami [áno/nie]	Upozornenie na súlad/nesúlad ²⁾
Zdroje/zariadenia vzniku emisií:		VKB3, vykurovanie ZmP - komín č. 130				
TZL	12	33	73	100	áno	súlad
SO ₂	6	242	269	300	áno	súlad
NO _x	6	271	281	400	áno	súlad

Poznámky:

¹⁾ Stavové a referenčné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0 °C, 101,325 kPa, suchý plyn, O₂ ref: 5 % objemu

²⁾ Hodnoty a požiadavky dodržania EL: časť II B., tab. č. 1.1.1, rozhodnutia č. 3292-3884/2016/Haj570021306/Z23 zo dňa 15.2.2016

³⁾ Počet jednotlivých meraní konkrétnej zložky odpadového plynu.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad.

Správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania a názor o súlade / nesúlade objektu oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

tab. č. 2 – Súhrnná tabuľka IEF a RHT

Zariadenie – miesto vypúšťania emisií	Dátum merania	ZL	IEF [mg/m ³]	RHT [g/h]	Neistota [%]	Režim s reprezentatívnymi emisiami
VKB3, vykurovanie ZmP - komín č. 130	13.11.2018	TZL	22	-	29	áno
		NO _x	183	-	5	áno
		CO	4309	-	5	áno
		VOC bez CH ₄	-	10553	15	áno

1. OPIS ÚČELU OPRÁVNENÉHO MERANIA

1. Prvé oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného EL pre TZL z technologického zariadenia podľa § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z. a podľa integrovaného povolenia SIŽP OIŽP Košice č. 3292-3884/2016/Haj570021306/Z23 zo dňa 15.2.2016.
2. Periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného EL pre SO₂, NO_x z technologického zariadenia podľa § 8 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z. a podľa integrovaného povolenia SIŽP OIŽP Košice č. 3292-3884/2016/Haj570021306/Z23 zo dňa 15.2.2016.
3. Periodické oprávnené meranie IEF pre TZL, NO_x, CO a RHT pre VOC podľa § 3 ods. 5 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z. za účelom zistenia množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok.

2. OPIS PREVÁDZKY A SPRACÚVANÝCH MATERIÁLOV

Koksárenská batéria – VKB - účelom technológie koksárenskej batérie je výroba koksu vysoko tepelnou karbonizáciou uhoľnej zmesi a vedľajších výrobkov - surový koksárenský plyn a dechtový kondenzát ako produkty z koksovania uhoľnej zmesi a chladenia surového koksárenského plynu.

Hlavnými konštrukčnými časťami VKB sú základová doska, dymové kanály, regenerátory, vykurovacie steny, koksovacie komory a komín. VKB 3 je rozdelená na tri vykurovacie bloky: A, B a C.

Koks sa vyrába tepelným rozkladom uhoľnej vsádzky bez prístupu vzduchu. Tento pochod sa nazýva karbonizáciou uhlia. Rozkladom z uhlia vznikne koks rôznej zrnitosti a unikajú plynné látky, z ktorých sa zachytáva decht, čpavok, benzol, fenol, naftalén a koksárenský plyn.

Vlastný koksovacie proces nastáva naplnením koksovej komory uhoľnou vsádzkou. Stykom uhlia so žeravými stenami komôr, od ktorých sa vsádzka postupne prehrieva smerom do stredu uhoľnej náplne, začína rozklad uhlia, pri ktorom prebiehajú zložité deje, ktorých výsledkom je tvorba koksu a uvoľňovanie plynných produktov. Ich zloženie sa mení so vzrastajúcou teplotou. Do 100 °C prebieha vysušovanie uhlia, pri teplotách okolo 150 °C sa vyparuje hygroskopická voda a neskoršie aj voda kryštalická. Zároveň sa uvoľňujú plyny, prevažne oxid uhličitý, metán a dusík. K prvému rozkladu uhoľnej hmoty dochádza pri teplotách 250 až 300 °C, kde vzniká väčšie množstvo oxidu uhličitého, reakčnej vody a sírovodíka. Medzi teplotami 300 až 400 °C nastáva prenikavý rozklad uhlia za vývoja dechtových pár a vyšších uhľovodíkov. Pri teplotách nad 400 až 500 °C vzniká čpavok.

Uvoľňovanie plynov a pár býva u väčšiny koksových uhoľných vsádzok sprevádzané v rozmedzí teplôt 350 až 450 °C prechodom uhlia do plastického stavu. Pri teplote okolo 500 °C prechádza uhlie v pevný polokoks, ustáva vývin uhľovodíkov a v plynnej zmesi prevláda postupne vodík, a to tým viac, čím sa teplota koksovej vsádzky blíži k teplote okolo 1000 °C pri ktorej sa koksovanie ukončuje.

Prchavé produkty koksovania odchádzajú z miesta svojho vzniku zásadne dvoma smermi. Asi 30 % ich prechádza z plastického pásma vnútornou pomerne chladnou časťou uhoľného hranola a asi 70 % vonkajšou stranou pozdĺž stien komory. Tam sa dostávajú do styku s rozžeravenými stenami koksovacích komôr a s práve vytvoreným koksom, stúpajú do zberného podklenbového priestoru. Prchavé produkty koksovania vystupujú z komôr 750 až 800 °C teplé. Do predlohy odchádzajú stúpačkou, kde sa ochladia sprchou čpavkovej vody na teplotu 80 až 120 °C a odsávajú sa do chemickej časti koksovne.

Koksárenská batéria je vybavená združeným vykurovacím systémom PVR s bočným rozvodom plynu a vzduchu. Pri vykurovaní koksárenskej batérie zmesným plynom pracujú vždy dva regenerátory ako odtahové, jeden ako vzduchový a jeden ako plynový. Pri reverzácii sa ich funkcia vymení.