

Mesačný protokol emisných hodnôt pre komín K 01 (PK1-PK5) za : 10.2018

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: Komín K 01 (PK1-PK5)

Palivo	KoP, KP, VPP, ZP, PU			
	CO	NO _x	SO ₂	TZL
SHH - 60 min				
EL - Priemerná mesačná hodnota [mg/m ³]	100,0	199,1	361,3	11,9
I [%EL]	10	20	20	30
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N	31 / 0 / 0	31 / 0 / 0	31 / 0 / 0	31 / 0 / 0
N 48HP Valid / N 48HP N	31 / 0	31 / 0	31 / 0	31 / 0
N 48HP < 1,1*EL / N 48HP > 1,1*EL	31 / 0	31 / 0	31 / 0	31 / 0
N / %SHH F (nepl.)	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0
N SHH Valid / N SHH E (náhr.)	733/0	733/0	733/0	733/0
N / %PDH F (nepl.)	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL [mg/m ³]	2,3	47,5	104,0	3,5
množstvo ZL ≤ EL [kg]	1 281,2	26 549,4	58 095,1	1 946,6
Q Spalin ≤ EL [t.s. Nm ³]	558 668	558 668	558 668	558 668
c - priem. hm. koncent. ZL > EL [mg/m ³]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL [kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin > EL [t.s. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) [kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) [t.s. Nm ³]	0	0	0	0

Stav:	Počet hodín za mesiac - ustálený chod : 733/620/729/0/0				PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m ³]				48 hodinové priemerné hodnoty [mg/m ³]				
	Bez	Ust **	Náb	ZmQ	Odst	KoP, KP, VPP, ZP, PU				KoP, KP, VPP, ZP, PU			
						CO	NO _x	SO ₂	TZL	CO	NO _x	SO ₂	TZL
Deň			N	Q	Z	(PK1-PK5)	(PK1-PK5)	(PK1-PK5)	(PK1-PK5)	(PK1-PK5)	(PK1-PK5)	(PK1-PK5)	(PK1-PK5)
1-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	1,6	43,3	97,7	4,3	1,0	47,6	97,0	4,2
2-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0,5	38,8	83,9	4,4	1,1	41,0	90,8	4,4
3-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	1,3	62,5	113,5	4,3	0,9	50,6	98,7	4,3
4-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	1,5	54,2	108,4	4,6	1,4	58,3	111,0	4,5
5-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0,9	48,0	90,6	4,1	1,2	51,1	99,5	4,4
6-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0,5	44,9	88,2	3,9	0,7	46,4	89,4	4,0
7-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0,6	53,0	99,1	4,0	0,6	49,0	93,7	4,0
8-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0,8	51,9	99,9	3,7	0,7	52,5	99,5	3,9
9-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0,7	37,3	89,8	3,9	0,8	44,6	94,9	3,8
10-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	1,9	87,4	113,7	4,0	0,6	62,4	101,8	4,0
11-10-18	0/5/0/24/24	24/18/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/1/0/0/0	3,0	80,4	147,9	4,1	0,7	63,9	130,8	4,1
12-10-18	0/24/0/24/24	24/0/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	4,3	67,4	142,2	3,8	3,6	73,9	145,0	3,9
13-10-18	0/24/0/24/24	24/0/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	5,0	59,4	138,3	3,6	4,7	63,4	140,2	3,7
14-10-18	0/24/0/24/24	24/0/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	1,9	63,9	140,3	4,3	3,5	61,6	139,3	4,0
15-10-18	0/24/0/24/24	24/0/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	2,1	59,7	138,3	4,6	2,0	61,8	139,3	4,5
16-10-18	0/18/0/24/24	18/24/24/0/0	0/4/0/0/0	6/0/0/0/0	0/0/0/0/0	2,5	68,4	162,2	4,6	2,3	64,0	150,2	4,6
17-10-18	0/0/0/24/24	19/24/24/0/0	0/0/0/0/0	5/0/0/0/0	0/0/0/0/0	3,4	69,7	136,9	4,1	3,0	69,1	149,6	4,3
18-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	2,5	71,8	128,2	3,8	3,0	70,7	132,6	3,9
19-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	2,3	50,9	129,2	3,9	2,4	61,3	128,7	3,9
20-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	2,7	56,5	132,7	3,8	2,5	53,7	130,9	3,8
21-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	2,9	60,0	135,3	3,9	2,6	62,8	138,3	4,0
22-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	2,9	60,0	135,3	3,9	2,6	62,8	138,3	4,0
23-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	1,4	55,2	110,0	4,1	2,2	57,6	122,6	4,0
24-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	1,3	37,9	108,9	4,2	1,3	46,6	109,4	4,2
25-10-18	0/0/6/24/24	24/24/17/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/1/0/0	3,9	74,3	107,5	3,9	2,6	56,1	108,2	4,2
26-10-18	0/0/4/24/24	24/24/16/0/0	0/0/4/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	3,4	61,9	118,1	4,3	3,7	68,1	112,8	4,2
27-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	4,8	40,4	113,4	4,0	4,1	51,1	115,7	4,1
28-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	3,9	54,3	147,0	3,8	4,4	47,4	130,2	3,9
29-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	3,9	65,5	177,2	4,1	3,9	59,9	162,1	3,9
30-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	2,7	52,8	155,5	3,8	3,3	59,2	166,4	4,0
31-10-18	0/0/0/24/24	24/24/24/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	0/0/0/0/0	3,8	58,3	138,6	3,8	3,3	55,6	147,1	3,8
SUMA	0/119/10/744/744	733/620/729/0/0	0/4/4/0/0	11/0/0/0/0	0/1/10/0/0	2,7	57,9	123,7	4,1				

Označenie PDH, 48HP, PMH	
F	neplátná PDH (Počet planých SHH < 2/3 počtu SHH Ustálenej prevádzky)
N	nevýhodnotená PDH, 48HP, PMH
	plátná PDH, 48HP, PMH
G	PDH>EL (48HP>1,1.EL), PMH>EL

Mesačný protokol emisného monitorovania K6 za :

10.2018

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: Kotel K6

Palivo		PU, ZP, KP			
ZL	PHH - 60min.	CO	NO _x	SO ₂	TZL
EL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m ³ _{nr}]	237,5	191,2	209,4	18,8
I - interval spofahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		692 / 0	691 / 1	692 / 0	689 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		692/2/11	692/2/11	692/2/11	689/5/13
% PHH F z N _{stabil}		0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,7 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		31/0	31/0	31/0	30/0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		31/0/0	31/0/0	31/0/0	30/1/0
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL	[mg/m ³ _{ns}]	18,9	173,4	8,8	4,3
množstvo ZL ≤ EL	[kg]	2 627,2	24 140,5	1 227,5	598,8
Q Spalin ≤ EL	[tis. Nm ³]	139 227	139 227	139 227	139 227
c - priem. hm. koncent. ZL > EL	[mg/m ³ _{ns}]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin > EL	[tis. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0

Poč hodín za mesiac - ustálený chod :							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m ³ _{nr}]			
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Vyp.	Odst	PU, ZP, KP			
Deň	-	""	N	Q	V	Z	CO	NO _x	SO ₂	TZL
1-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	11,2	166,1	12,3	3,7
2-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	9,9	168,2	12,1	3,7
3-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	15,7	169,1	2,3	3,7
4-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	14,8	165,3	4,0	3,6
5-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	8,8	158,9	5,6	3,7
6-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	8,6	172,2	17,3	3,8
7-10-18	0,	15,	0,	9,	0,	0,	13,0	136,4	9,3	3,7
8-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	13,0	146,3	11,0	3,6
9-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	9,1	155,3	9,6	3,3
10-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	12,2	149,8	11,9	3,4
11-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	14,4	152,5	3,9	3,4
12-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	15,3	163,5	7,1	3,4
13-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	11,4	152,4	10,5	3,3
14-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	6,3	150,4	12,4	3,4
15-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	8,7	163,2	22,1	3,5
16-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	14,6	148,3	13,9	3,6
17-10-18	0,	20,	0,	4,	0,	0,	14,8	131,4	3,8	3,4
18-10-18	0,	21,	0,	3,	0,	0,	39,2	153,0	0,4	3,6
19-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	9,4	185,8	1,4	3,8
20-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	16,8	172,1	3,3	4,0
21-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	19,8	157,4	0,5	4,8
22-10-18	0,	20,	0,	4,	0,	0,	7,4	184,6	7,6	3,8
23-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	16,3	176,0	6,1	3,6
24-10-18	0,	18,	0,	6,	0,	0,	9,9	158,8	4,7	0,0
25-10-18	0,	21,	0,	3,	0,	0,	35,6	168,1	9,8	3,2
26-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	56,5	166,5	14,2	2,9
27-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	9,2	154,2	3,3	3,1
28-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	32,5	156,4	4,5	2,4
29-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	16,8	150,6	3,1	1,7
30-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	11,7	149,5	7,9	0,7
31-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	12,7	145,0	2,5	0,4
SUMA	0,	694,	0,	50,	0,	0,	16,0	158,9	7,7	3,3

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH>1,1.EL+I

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO _x	SO ₂	TZL
	X	X	X	X

Mesačný protokol emisného monitorovania K7 za :

10.2018

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: Kotel K7

Palivo		PU, ZP, KP			
ZL	PHH - 60min.	CO	NO _x	SO ₂	TZL
EL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m ³ _{nr}]	238,4	191,9	209,1	18,9
I - interval spofahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		719 / 0	719 / 0	719 / 0	719 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		719/1/33	719/1/33	719/1/33	719/1/6
% PHH F z N _{stabil}		0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		31/0	31/0	31/0	31/0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		31/0/0	31/0/0	31/0/0	31/0/0
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL	[mg/m ³ _s]	10,5	182,5	6,7	1,6
množstvo ZL ≤ EL	[kg]	1 549,5	26 804,5	987,9	228,1
Q Spalin ≤ EL	[tis. Nm ³]	146 887	146 887	146 887	146 887
c - priem. hm. koncent. ZL > EL	[mg/m ³ _s]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin > EL	[tis. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0

Poč hodín za mesiac - ustálený chod : 720							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m ³ _{nr}]			
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Vyp.	Odst	PU, ZP, KP			
Deň	-	""	N	Q	V	Z	CO	NO _x	SO ₂	TZL
1-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	11,7	168,0	8,6	1,6
2-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	11,8	171,9	6,9	1,7
3-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	17,0	173,3	7,2	1,5
4-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	13,7	174,2	4,5	1,6
5-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	12,5	177,6	3,0	1,7
6-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	10,6	165,9	4,2	1,7
7-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	14,5	165,9	12,4	1,7
8-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	7,3	169,1	6,4	1,7
9-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	6,4	166,2	6,6	1,7
10-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	13,6	169,4	9,2	1,6
11-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	8,9	165,3	3,9	1,3
12-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	10,7	180,9	6,3	1,3
13-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	12,5	185,2	11,5	1,3
14-10-18	0,	21,	0,	3,	0,	0,	13,0	175,8	7,3	1,4
15-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	8,4	154,9	13,9	1,4
16-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	22,5	170,9	6,8	1,4
17-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	5,9	169,3	4,4	1,3
18-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	5,8	163,4	4,1	1,3
19-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	5,5	176,0	4,2	1,5
20-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	4,6	176,6	5,8	1,5
21-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	7,1	169,4	4,2	1,4
22-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	6,0	169,9	2,2	1,3
23-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	3,7	175,3	5,1	1,4
24-10-18	0,	20,	0,	4,	0,	0,	7,4	161,7	7,9	1,4
25-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	4,0	160,0	4,3	1,5
26-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	4,4	167,1	4,9	1,5
27-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	5,7	162,5	4,4	1,3
28-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	7,0	162,5	3,0	1,3
29-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	8,8	173,3	5,7	1,3
30-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	10,0	172,7	4,0	1,3
31-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	8,8	168,6	2,7	1,3
SUMA	0,	720,	0,	24,	0,	0,	9,3	169,8	6,0	1,5

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet plných PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH>1,1.EL+I

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO _x	SO ₂	TZL
	X	X	X	X

Mesačný protokol emisného monitorovania K6_{BYPAS Z} : 10.2018

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: K6 - Bypassový komín

Palivo		PU, ZP, KP			
ZL	PHH - 60min.	CO	NO _x	SO ₂	TZL
EL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m ³ _{nd}]	-	-	-	-
I - interval spoľahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		-	-	-	-
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0
% PHH F z N _{stabil}		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		-	-	-	-
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		0/0/31	0/0/31	0/0/31	0/0/31
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL	[mg/m ³ _{ns}]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL ≤ EL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin ≤ EL	[tis. Nm ³]	0	0	0	0
c - priem. hm. koncent. ZL > EL	[mg/m ³ _{ns}]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin > EL	[tis. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0

Počet hod. za mesiac - cez bypas.komín :							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m ³ _{nd}]					
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Vyp.	Odst	PU, ZP, KP					
Deň	-	'''	N	Q	V	Z	CO	NO _x	SO ₂	TZL		
1-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
2-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
3-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
4-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
5-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
6-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
7-10-18	0,	15,	0,	9,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
8-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
9-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
10-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
11-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
12-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
13-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
14-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
15-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
16-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
17-10-18	0,	20,	0,	4,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
18-10-18	0,	21,	0,	3,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
19-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
20-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
21-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
22-10-18	0,	20,	0,	4,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
23-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
24-10-18	0,	18,	0,	6,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
25-10-18	0,	21,	0,	3,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
26-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
27-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
28-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
29-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
30-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
31-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N
SUMA	0,	694,	0,	50,	0,	0,						

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH>1,1.EL+I (nepouž.)

Mesačný protokol emisného monitorovania za :

10.2018

Prevádzkovateľ: Ferroenergy s.r.o.

Meracie miesto: K7 - Bypassový komín

Palivo	PU, ZP, KP			
	CO	NO _x	SO ₂	TZL
PHH - 60 min.	-	-	-	-
EL - Priemerná mesačná hodnota [mg/m ³ _{nr}]	-	-	-	-
I [%EL]	10	20	20	30
N PDH > 1,1.EL + I	0	0	0	0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N	0/0/31	0/0/31	0/0/31	0/0/31
N PHH > 2 EL+ I	-	-	-	-
% F z N _{stabil} (≤5)	0,0	0,0	0,0	0,0
N / %PHH F (nepl.)	0/0,0	0/0,0	0/0,0	0/0,0
N / %PHH E (náhr.)	0/0,0	0/0,0	0/0,0	0/0,0
N / %PDH F (nepl.)	0/0,0	0/0,0	0/0,0	0/0,0
c - priem. hm. koncent. ZL ≤ EL [mg/m _{ns} ³]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL ≤ EL [kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin ≤ EL [tis. Nm ³]	0	0	0	0
c - priem. hm. koncent. ZL > EL [mg/m _{ns} ³]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL > EL [kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin > EL [tis. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) [kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) [tis. Nm ³]	0	0	0	0

Počet hod. za mesiac - cez bypas.komín : 0							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m ³ _{nr}]							
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Vyp.	Odst	PU, ZP, KP							
Deň	-	""	N	Q	V	Z	CO	NO _x	SO ₂	TZL				
1-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
2-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
3-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
4-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
5-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
6-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
7-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
8-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
9-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
10-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
11-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
12-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
13-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
14-10-18	0,	24,	0,	3,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
15-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
16-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
17-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
18-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
19-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
20-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
21-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
22-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
23-10-18	0,	22,	0,	2,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
24-10-18	0,	20,	0,	4,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
25-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
26-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
27-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
28-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
29-10-18	0,	23,	0,	1,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
30-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
31-10-18	0,	24,	0,	0,	0,	0,	0,0	N	0,0	N	0,0	N	0,0	N
SUMA	0,	720,	0,	24,	0,	0,								

Označenie PDH	
F	neplatná PDH (Počet planých PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH>1,1.EL+I

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO _x	SO ₂	TZL
	X	X	X	X